

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69 (ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328

о назначении административного наказания

25 декабря 2015 г.

п. Н-Ингаш

Я, заместитель главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчина Ольга Анатольевна, рассмотрев дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – директора МБОУ «Нижнеингашская средняя школа №2» Игравой Людмилы Михайловны, 01.01.1958г. пос. Тинской Нижнеингашского района Красноярского края, проживает в пос. Нижний Ингаш ул. Устиновича д. 15 кв.1, паспорт 0404 № 706387 выдан ОВД Нижнеингашского района 24.12.2004 года, по части 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Дело № 328 об административном правонарушении в отношении должностного лица директора МБОУ «Нижнеингашская средняя школа №2» Игравой Л.М. возбуждено 22 декабря 2015 года заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., с целью привлечения должностного лица директора МБОУ «Нижнеингашская средняя школа №2» Игравой Л.М. к административной ответственности по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела Играсва Л.М. присутствовала, ходатайств об отложении рассмотрения дела от нее не поступало. О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещена надлежащим образом. Перед рассмотрением административного дела Игравой Л.М. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, статьей 46,51 Конституции РФ.

Согласно протокола об административном правонарушении № 328 от 22 декабря 2015г, составленного Стенчиной О.А., установлено следующее:

На основании ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 500 от 15 декабря 2015 года, подписанным главным государственным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору П.В. Зверьковым, в период с 11 до 12 часов 21 декабря 2015 года проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах защиты МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2» дошкольной группы «Лесная сказка», расположенного по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район пос. Нижний Ингаш ул. Лаптева.

В ходе проверки в период с 11 до 12 часов 21 декабря 2015 года непосредственно выявил, что должностным лицом директором МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2» Игравой Л.М., являющейся ответственным должностным лицом за обеспечение пожарной безопасности на объекте нарушаются требования: 1) п. 38 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., а именно:

1. Не пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума ответственным лицом за пожарную безопасность Игнатюк Л.В.	П.36. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» - Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; <b>работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;</b>
2. Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	П. 55.Правил противопожарного режима в РФ - Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
3. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	П. 55 Правил противопожарного режима в РФ - Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
4. В учреждении не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50	П. 38. Правил противопожарного режима в РФ - На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения Правил пожарной безопасности подтверждается актом проверки № 500 от 22.12.2015 года, протоколом № 328 об административном правонарушении и Играевой Л.М. не оспаривается.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При рассмотрении административного дела установлено следующее: Играева Л.М. привлекается к административной ответственности впервые, с выявленными нарушениями согласна, что может являться смягчающим обстоятельством. Объясняет наличие нарушений тем, что несвоевременно организовано обучение ответственного лица за пожарную безопасность.

Проанализировав материалы дела установлено, что не представлены доказательства принятия всех возможных мер, направленных как на недопущение, так и на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ в действиях должностного лица директора МБОУ «Нижеингашская средняя общеобразовательная школа №2» Играевой Л.М. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.4, 4.2, 23.34, п.1. ч.1 ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ**

1. Признать действия должностного лица – директора МБОУ «Нижеингашская средняя школа №2» Играевой Людмилы Михайловны, как административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена **частью 1 ст.20.4 КоАП РФ**. Назначить должностному лицу – директору МБОУ «Нижеингашская средняя школа №2» Играевой Л.М. административное наказание в виде **предупреждения**

2. Разъяснить Играевой Л.М., что настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано ею в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в районный суд.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

- вышестоящий орган, находящийся по адресу: УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю, расположенному по адресу г. Красноярск ул. Мира, 68,
- вышестоящему должностному лицу: начальнику ОНД по Нижнеингашскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю, по адресу пос. Нижний Ингаш ул. Ленина д. 294.
- в районный суд, находящийся по адресу: пос. Нижний Ингаш ул. Ленина 218.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Срок вступления постановления в законную силу: 10 дней со дня вручения (получения).

Постановление вынес:  
Заместитель главного гос. инспектора  
Нижнеингашского района  
по пожарному надзору  
М.П.



О.А. Стенчина

Копию настоящего постановления получил  
  
Директор  
МБОУ «Нижеингашская средняя школа №2»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

✓ *Л.М. Играева*

Играева Л.М.