

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, пос. Нижний Ингаш ул. Ленина 294)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Зверькова П.В. от 18.01.2016 г № 9, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов 20 января 2016 года заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., совместно с директором МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2» Играевой Л.М. проведена внеплановая выездная проверка школы, расположенного по адресу пос. Нижний Ингаш ул. Новая 2б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении
1	2	3	4	5
9/1/1	Здание школы не имеет источников противопожарного водоснабжения	Статья 62. ФЗ 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Источники противопожарного водоснабжения 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.08.2016	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года
2.	ФЗ 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель

главного государственного инспектора

Нижнеингашского района

по пожарному надзору Стенчина О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 01 2016 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2»

Играева Л.М.

«20» 01 2016 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69 (ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Н-Ингаш

“ 20 ” января 20 16 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

по адресу/адресам: п. Нижний Ингаш ул. Новая 2б

место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору П.В. Зверькова № 9 от 18.01.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты: МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки:

“ 20 ” января 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 1 ч. 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

акт составлен: ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2» Играева Л.М. 18.01.2016 г. 11 ч.00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору О.А. Стенчина

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проверки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля не установлены.

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлены - предписанием № 499/1/1-2 от 21.12.2015 года со сроком выполнения до 27.12.2015 года предложено 1 мероприятие. В ходе проверки установлено, что из 1 предложенного мероприятия выполнено в установленный срок до 27.12.2015 – 1 мероприятие. Остался невыполненным 1 пункт предписания со сроком исполнения до 01.08.2016 года.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 20.01.2016

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: краткая характеристика объекта, предписание № 9/1/1 от 20.01.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель главного государственного инспектора

Нижнеингашского района

по пожарному надзору



О.А. Стенчина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2» Играева Л.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“20” января 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, пос. Нижний Ингаш ул. Ленина д. 294, тел. 8(391) 71-22-2-69 (ofps25grp@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "18" января 2016 г. № 0

Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения Нижнеингашская Ш № 2, ИНН 2428003190

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: юридический адрес: 663850, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Нижний Ингаш, п. Новая 2б; адрес фактического осуществления деятельности: пос. Нижний Ингаш, ул. Новая 2 б; (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчину Ольгу Анатольевну

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 3 привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Установить, что: настоящая проверка проводится с целью *контроль за исполнением предписаний ОНД Нижнеингашского и Иланского районов № 499/1/1-2 от 21.12.2015 года, со сроком исполнения до 7.12.2015 года;*

при установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований наружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам этой проверки

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

проведения проверки: 8 рабочих дней
" января 20 16 г.

оверку окончить не позднее
января 20 16 г.

овые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О полном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375

процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: с 20.01.2016 по 30.01.2016 обследование объектов защиты (визуальный осмотр); определение уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности путем выборочного опроса; анализ документов юридического лица, в том числе документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора; декларации пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок систем предотвращения и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; иные процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации.

с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

список административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

список документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

список документов, представленных на проверку:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- выписка из единого государственного реестра;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе РФ;
- выписка о средней численности работников за предшествующий календарный год;
- банковские реквизиты, расчетный счет, юридический адрес;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица (руководителя);
- документ, подтверждающий право владеть, распоряжаться имуществом (свидетельства о праве собственности, договора безвозмездного пользования и т.п.);
- договор на техническое обслуживание и ремонт автоматических установок противопожарной защиты (пожарная сигнализация, оповещение, пожаротушение и т.п.);
- сертификаты на используемое оборудование, материалы, отделочные материалы (при наличии);
- акты проверки состояния огнезащитной обработки (при наличии);
- приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность, первичные средства пожаротушения, проведение противопожарных инструктажей на объектах;
- копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;
- документы, подтверждающие выполнение предписания


государственный инспектор
Нижнеингашского района по пожарному надзору
Иванов П.В.

(фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля или органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

руководитель главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчина Ольга Евгеньевна, т. 8(391) 71-22-2-69

(имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

распоряжения получил:



(подпись, заверенная печатью)