



АКТ
приемки кабинета информатики к новому 2016/2017 учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора от 4 августа 2016 г., в составе:

председатель- Бондарь Т.В, заместитель директора по ВР

члены комиссии:

Фризоргер Э.Г., зам. директора по АХР

Кондратьева Ю.С., медицинская сестра

Терешонок Н.В., ответственный за охрану труда от профкома

Киреева Д.В., председатель профкома

установила:

1. В помещении при норме площади 6 кв. м на одно рабочее место фактически она составляет 6 кв. м; высота потолка по норме 4 м, фактически 3 м; площадь помещения 62 кв. м.

2. Пол - линолеум, наличие щелей и трещин в полу нет.

3. Стены: покрытие акриловой краской.

4. Лаборатория имеется. Площадь по норме 18 кв. м, фактически 12,9 кв. м.

5. Столы:

- одноместные - длина по норме 70 см, фактически 75 см, 12 шт.;
- двухместные - длина по норме 130 см, фактически 120 см, 10 шт.;
- место для клавиатуры - по норме 30 см, фактически 65 см;
- расстояние от оператора до экрана - по норме равно длине вытянутой руки, фактически 70 см.

6. Стулья:

по норме с меняющимися по высоте сиденьями 12 шт., фактически 12 шт.

7. Установлены компьютеры марки IBM в количестве 12 шт.:

- страна-изготовитель Китай, диагональ экрана 171 ;
- светозащитный экран нет;
- санитарно-гигиенический сертификат не имеется.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено (не проверено).
Протокол № 408 от "25 июня 2016 г.

9. Естественное освещение:

- количество окон -3 шт.;
- общая площадь остекления- 10,8 кв.м.;
- наличие солнцезащитных устройств- жалюзи;

10. Искусственное освещение. Освещенность

- на столах 300 лк.

11. Вентиляция:

- не установлены кондиционеры;

12. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется.

13. Методики для проведения гимнастических упражнений имеются (не имеются). Рекомендуется 6 различных комплексов упражнений.

14. Учитель Алексеева О.В.

- педагогический стаж преподавания информатики 27 лет;
- курсовую подготовку проходил в 2015 г.
- подготовку (переподготовку) по охране труда проходил в 2015 г., **менее** (более) 3 лет назад;

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

считать кабинет готовым к проведению в нем занятий в новом 2016/2017 учебном году.

Председатель

В.В. Бендаль В.В.

Члены комиссии:

И.И. Курцева И.И.
Л.С. Александров Л.С.
К.В. Кошарникова

С актом приемной комиссии ознакомлен(а) "4" августа 2016г.

И.И.