



АКТ

приемки кабинета химии к новому 2016/2017 учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора от 4 августа 2016 г, в составе:
председатель- Бондарь Т В, заместитель директора по ВР члены комиссии:
Фризоргер Э.Г., зам. директора по АХР
Кондратьева Ю.С., медицинская сестра
Терешонок Н.В., ответственный за охрану труда от профкома
Киреева Д. В., председатель профкома

установила:

1. Количество мест для учащихся по норме 15, фактически 15.
2. Площадь кабинета по норме 74,7 кв. м, фактически 74,7 кв.м..
3. Площадь лаборантской по норме 32 кв. м, фактически 34 кв.м.
4. Лаборатория находится в смежном помещении с одним выходом в класс.
5. Освещение:
естественное - 4 окна;
искусственное - люминесцентные лампы 12 шт.; освещенность на столах по норме 300 л к, фактически 300 Лк
6. Столы двухместные: длина по норме 130 см, фактически 130 .
7. Кабинет обеспечен электрическим распределительным щитом с распределительным трансформатором типа КЭФ.
8. Электричество к ученическим столам не подведено.
10. Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ законсервирован.
11. Площадь открывающихся фрамуг (форточек) составляет 4,38 кв. м, что **менее (более)** 1/50 площади пола.
12. Обеспеченность проветривания помещения через открывающиеся окна.
13. Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется (не имеется), работает и проверена Протокол № 211-245 от "26"мая 2015 г.
14. Пол линолеумный.
15. Проекционная аппаратура, имеется.
16. Ртутьсодержащие приборы не имеются.
17. Стеклопосуда для лабораторных работ имеется в достаточном количестве
18. Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется
19. Аптечка имеется, укомплектована. Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется.

20. Учитель Пустошило Т.И.

прошли обучение по охране труда в 2015 г., т. е. **менее** (более) 3 лет назад.

21. Учитель Пустошило Т.И.

прошел курсовую подготовку в 2013 г.

22. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется.

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **решение:**

считать кабинет химии готовым к проведению и нем занятий в новом учебном году.

Председатель

Виталий Ковалев И.В.

Члены комиссии:

Куреев Д.В.
Турешов Н.В.
Куреев А.А.
Ковалев И.В.

С актом комиссии ознакомлен(а) "4" августа 2016 г.

И.В. Ковалев