



АКТ

проверки готовности кабинета труда к новому 2016/2017 учебному году
Комиссия, назначенная приказом директора от 4 августа 2016 г., в составе:
председатель- Бондарь Т.В, заместитель директора по ВР
члены комиссии:

Фризоргер Э.Г., зам. директора по АХР
Кондратьева Ю.С., медицинская сестра
Терешонок Н.В., ответственный за охрану труда от профкома
Киреева Д.В., председатель профкома

Лысенко М.И, преподаватель труда.

произвела проверку готовности кабинета труда к новому учебному году и **установила:**

Комбинированный кабинет технологии на 17 рабочих мест располагается в помещении площадью 104,6 кв. м и по площади на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" для организации теоретических занятий и практических работ по технологии.

Инструменты, технологическая оснастка хранятся в шкафах.

Кабинет оснащен необходимым ручным инструментом для работы с тканью и пищевыми продуктами.

В кабинете имеется приточно-вытяжная вентиляция. Проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги.

Стены помещений покрыты пожароустойчивой краской.

Пол находится в удовлетворительном состоянии.

Кабинет оснащен швейным оборудованием по обработке ткани. Машины имеют штатные средства защиты и ограждения режущих частей.

При работе на станках учащиеся обеспечиваются спецодеждой.

Раковины с подачей горячей и холодной воды находится в удовлетворительном состоянии.

Естественное освещение происходит через окна.

Искусственное освещение общее от люминесцентных потолочных светильников.

Машины устойчивы и пригодны для безопасной работы.

Отопление водяное.

Противопожарное состояние кабинета труда соответствует требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Кабинет оснащен двумя порошковыми огнетушителями ОП-4(з), дымовыми извещателями о пожаре. В кабинете имеется план-схема эвакуации, инструкция по действиям при пожаре, табличка "Ответственный за противопожарное состояние". Эвакуационные пути свободны.

Меры электробезопасности соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Кабинет оснащен электрическим распределительным понижающим трансформатором, швейное оборудование заземлено. Электроустановочные изделия имеют маркировку номинального напряжения. Приборы и оборудование с открытыми токоведущими частями не применяются.

Аптечка первой помощи имеется и укомплектована.

Документация по охране труда и технике безопасности имеется.

Комиссия решила:

считать комбинированный кабинет технологии по основному предназначению готовым (не готовым) к новому учебному году.

Председатель:

Члены комиссии:

(Handwritten signatures and names of commission members)
Киреева Д.В.
Фризоргер Э.Г.
Кондратьева Ю.С.

С актом комиссии ознакомлен(а) 4 августа 2016 г. _____