



АКТ

проверки готовности кабинета труда к новому 2016/2017 учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора от 4 августа 2016 г., в составе:
председатель- Бондарь Т.В., заместитель директора по ВР
члены комиссии:

Фризоргер Э.Г., зам. директора по АХР
Кондратьева Ю.С., медицинская сестра
Терешонок Н.В., ответственный за охрану труда от профкома
Киреева Д.В., председатель профкома

Лысенко М.И, преподаватель труда.

произвела проверку готовности кабинета труда к новому учебному году и **установила:**

1. Комбинированный кабинет труда на 15 рабочих мест располагается в помещении площадью 65,2 кв. м и по площади на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" для организации теоретических занятий и практических работ по труду.
2. Инструментальное помещение площадью 15,0 кв. м с запасным выходом, обозначенным световым указателем "Выход", содержится в образцовом порядке. Инструменты, технологическая оснастка и электроинструменты хранятся в шкафах и на стеллажах.
3. Кабинет оснащен необходимым ручным инструментом для работы по древесине и металлу.
4. Имеются наглядные учебно-методические пособия и стенды с образцовыми работами, выполненные учащимися.
5. Кабинет и инструментальное помещение не имеют приточно-вытяжной вентиляции и кондиционеров. Проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги.
6. Стены помещений покрыты масляной краской.
7. Пол линолеумный находится в удовлетворительном состоянии.
8. Кабинет оснащен станочным оборудованием по обработке металлов и древесины. Станки имеют штатные средства защиты и ограждения режущих частей.
9. При работе на станках учащиеся обеспечиваются спецодеждой и индивидуальными средствами защиты.
10. Раковина с подачей горячей и холодной воды находится в удовлетворительном состоянии.
11. Естественное освещение происходит через 4 окна общей площадью остекления 20 кв. м
12. Искусственное освещение общее от люминесцентных потолочных светильников. Освещенность рабочих поверхностей столов соответствует требованиям норм, установленных СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". На рабочих местах (верстаках) дополнительных источников света не имеется.
13. Верстаки устойчивы и пригодны для безопасной работы.
14. Отопление водяное.
15. Противопожарное состояние кабинета труда соответствует требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Кабинет оснащен двумя порошковыми огнетушителями ОП-4(з), ящиком с песком на 0,5 куб. м, совком и дымовыми извещателями о пожаре. В кабинете имеется план-схема эвакуации, инструкция по действиям при пожаре, табличка "Ответственный за противопожарное состояние". Эвакуационные пути и запасной выход свободны.
16. Меры электробезопасности соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок.

новок (ПУЭ). Кабинет оснащен электрическим распределительным понижающим трансформатором, станки и электрооборудование заземлены, электроустановочные изделия имеют маркировку номинального напряжения, а электрощит - предупреждающий знак. Экстренное отключение электропитания осуществляется от аварийного выключателя на рабочем месте преподавателя (у доски). Приборы и оборудование с открытыми токоведущими частями не применяются. Кабинет оснащен диэлектрическими резиновыми ковриками у каждого станка и электрощита.

Замечание. Отсутствует устройство защитного отключения (УЗО).

17. Аптечка первой помощи имеется и укомплектована.

18. Документация по охране труда и технике безопасности имеется.

19. Преподаватель Лысенко М.И.

прошел курсовую подготовку в 2016 г., целевую переподготовку по охране труда и технике безопасности проходил в 2015 г.. Медицинское обследование на предмет пригодности к работе проходит ежегодно.

Комиссия **решила:**

считать комбинированный кабинет труда по основному предназначению готовым к новому учебному году.

Председатель: Александр / Богданов М.В.

Члены комиссии: А.И. / Киреев Д.Н.

М.И. / Фурсов А.Т.
И.И. / Косыгина.

С актом комиссии ознакомлен(а) 4 августа 2016 г. И.И.